



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τηλ. : 26413-61226
Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 27/03/2024
Αρ. Πρωτ. 4541

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (2)
2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι SUPPLIES: - 2024**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 16^η/20-03-2024 Θέμα 16^ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 710/14-03-2024 με ΑΔΑ: Ψ85Ε46904Μ-Ξ05 ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (2) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α / Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	2557	19/2/2024	Δαπάνη για την επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC 1600 της Μ.Ε.Θ.	1	620,00 €	620,00 €	24%	768,80 €	1439ΑΝ
2	2557	19/2/2024	Δαπάνη για την επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC 1600 της Μ.Ε.Θ.	1	300,00 €	300,00 €	24%	372,00 €	0889ΑΝ
3	2663	20/2/2024	Δαπάνη για την επισκευή του ορθοπαντογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος	1	5.000,00 €	5.000,00 €	24%	6.200,00 €	0879ΑΝ

4	2883	23/2/2024	Δαπάνη για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	1	1.800,00 €	1.800,00 €	24%	2.232,00 €	0889AN
5	3067	27/2/2024	Δαπάνη για τον έλεγχο και την πιθανή επισκευή του λέιζερ CO2 LUMENIS 40C των Χειρουργείων	1	1.200,00 €	1.200,00 €	24%	1.488,00 €	0889AN
6	3605	6/3/2024	Δαπάνη για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Νοσοκομείου Αγρινίου	1	2.500,00 €	2.500,00 €	24%	3.100,00 €	0879AN
			ΣΥΝΟΛΟ			11.420,00 €		14.160,80 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 14.160,80 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/04/2024 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF Number
 - Κατασκευαστικός οίκος
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους

(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το

σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραπεμφεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1 & 2) Δαπάνη για την επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC 1600 της Μ.Ε.Θ.

Για την επισκευή του ΗΚΓ model MAC 1600 sn SDE13060044NA του κατασκευαστικού οίκου GE της Μ.Ε.Θ..

Πρέπει να γίνει αντικατάσταση της οθόνης του ΗΚΓ και μετά να γίνουν οι απαραίτητοι διαγνωστικοί και λειτουργικοί έλεγχοι, για την σωστή του λειτουργία.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και πιστοποίηση γνησιότητας από τον κατασκευαστικό οίκο GE των ανταλλακτικών του.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια και απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα δικαιολογητικά να προσκομισθούν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

A/A 3) Δαπάνη για την επισκευή του ορθοπαντογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος.

Για την επισκευή του ορθοπαντογράφου Orthophos XG 5 DS Ceph του κατασκευαστικού οίκου Sirona που βρίσκεται στο Ακτινολογικό Τμήμα και παρουσίασε βλάβη στις 22/01/2024.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά γνησιότητας του κατασκευαστικού οίκου Sirona καθώς και να είναι απολύτως συμβατά με το ανωτέρω μηχάνημα.

A/A 4) Δαπάνη για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις το χρόνο ανά 6μηνο και δύο έκτακτες επισκέψεις επανορθωτικής συντήρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους των υλικών που ενδεχομένως απαιτηθούν.

Ωστόσο ο ανάδοχος θα διαθέσει τηλεφωνική γραμμή για το Νοσοκομείο για την επέμβαση άρσης βλάβης εντός 48ωρου σε εργάσιμες ώρες (08.00-17.30) και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).

Εργασίες συντήρησης για το εξάμηνο και τον χρόνο:

- Έλεγχος του αριθμού και του τύπου των καμερών, εάν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τυχόν τροποποιήσεις.
- Η εστίαση της κάμερας / του φακού και η αυτόματη ίριδα να έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Το οπτικό πεδίο θέασης της κάμερας να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη.

- Το παράθυρο θέασης κάμερας / περιβλήματος να είναι καθαρό, εσωτερικά και εξωτερικά.
- Ο φακός της κάμερας να είναι καθαρός χωρίς σκόνες κτλ.
- Έλεγχος λειτουργίας περιστροφής και zoom εστίασης σε κάμερες PTZ.
- Έλεγχος ότι όλα τα καλώδια στηρίζονται σωστά, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
- Έλεγχος για σωστές φυσικές στερεώσεις όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης ή της διάβρωσης των στηριγμάτων και των στερεώσεων σε στύλους και βάσεις στήριξης.
- Έλεγχος κύριας και εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας καθώς και των συσσωρευτών του συστήματος.
- Έλεγχος της ποιότητας εικόνας κάθε κάμερας και σωστή επιλογή θέασης βάσει απαιτήσεων πελάτη.
- Οι οθόνες παρακολούθησης να μην έχουν παραμόρφωση εικόνας.
- Οι οθόνες να έχουν τη σωστή αντίθεση και φωτεινότητα.
- Το καταγραφικό να λειτουργεί κανονικά χωρίς κάποια ένδειξη προβλήματος.
- Έλεγχος συστήματος σωστής ώρα και ημερομηνίας καταγραφής.
- Έλεγχος συνεργειών με τρίτα συστήματα αν υφίσταται.
- Έλεγχος προγραμματισμός video analytics αν υφίσταται.
- Έλεγχος λειτουργίας failover αν υφίσταται.
- Έλεγχος λειτουργίας ότι όλα τα switch και ο βοηθητικός εξοπλισμός λειτουργούν πλήρως.
- Αποθήκευση και αποστολή back up βάσης προγραμματισμού στον SERVER.

Ο ανάδοχος θα διαθέτει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την ορθή και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Με το πέρας της συντήρησης θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών.

Για λόγους δεοντολογίας και με αίσθημα ευθύνης προς τους πελάτες του, ο ανάδοχος δεσμεύεται να χειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τις διαδικασίες, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης και τα άλλα σημαντικά δεδομένα του Νοσοκομείου.

Κατά τη συνεργασία θα υπάρχει συναποδοχή για την χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, τεχνικής ή εμπορικής.

Να τονίσουμε ότι αποκλειστικός υπεύθυνος είναι μόνο ο χρήστης (Νοσοκομείο), ο οποίος φέρει την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

A/A 5) Δαπάνη για τον έλεγχο και την πιθανή επισκευή του λέιζερ CO2 LUMENIS 40C των Χειρουργείων.

Για τον έλεγχο και την πιθανή επισκευή του λέιζερ CO2 LUMENIS 40C με s/n: 044-42644 των Χειρουργείων που παρουσιάζει κωδικό βλάβης Low coolant flow.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το μηχάνημα χρήζει αντικατάστασης επιπλέον ανταλλακτικών, τότε θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 6) Δαπάνη για τη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Για την απαραίτητη συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης ο οποίος περιλαμβάνει τρεις μετασχηματιστές 20/0,4KV και ισχύος 1250KVA έκαστος, της κυψέλης μέσης τάσης και των πεδίων μεταγωγής του Νοσοκομείου Αγρινίου.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναλυτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τον κάτωθι εξοπλισμό:

- 3 Μ/Σ * 1250 KVA (ξηρού τύπου)
- Πεδίο μέσης τάσης
- Πεδίο χαμηλής τάσης με 2 μεταγωγές
- Πεδίο μεταγωγής των 2 Η/Ζ

Αναλυτικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα κάτωθι βήματα:

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- ο Έλεγχο του εξοπλισμού του Υποσταθμού καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού
- ο Έλεγχο οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
- ο Έλεγχο καλωδίων ισχύος & βοηθητικών
- ο Έλεγχο λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
- ο Έλεγχο πεδίου πυκνωτών
- ο Έλεγχο προστατευτικών μέσων
- ο Έλεγχο φωτισμού
- ο Έλεγχο πυρασφάλειας
- ο Έλεγχο σήμανσης
- ο Έλεγχος λειτουργίας Υποσταθμού

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

- ο Έλεγχος λειτουργίας διακοπών
- ο Έλεγχος λειτουργίας γειωτή
- ο Έλεγχος λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπών
- ο Έλεγχος των επαφών των διακοπών και συντήρηση αυτών
- ο Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπών
- ο Έλεγχος των ζυγών και ρύθμιση όπου κριθεί αναγκαίο
- ο Έλεγχος των μονωτήρων και συντήρηση αυτών
- ο Έλεγχος μονώσεων του πίνακα Μέσης Τάσης
- ο Έλεγχος λειτουργίας όλων των βοηθητικών κυκλωμάτων
- ο Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μέσης Τάσης (εσωτερικά και εξωτερικά).

- ο Έλεγχος ακροκιβωτίων
- ο Έλεγχος γειώσεων πίνακα
- ο Λίπανση των μηχανικών μερών του διακόπτη Μέσης Τάσης
- ο Έλεγχος λειτουργίας του διακόπτη Μέσης Τάσης
- ο Έλεγχος Μετασχηματιστών έντασης & τάσης

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

- ο Ρυθμίσεις Μετασχηματιστή
- ο Εξαερισμός Μετασχηματιστή
- ο Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα
- ο Καθαρισμός των εσωτερικών πηνίων του Μετασχηματιστή
- ο Έλεγχος & συντήρηση ακροκιβωτίων
- ο Έλεγχος & καθαρισμός καλωδίων
- ο Έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων
- ο Έλεγχος μονώσεων
- ο Έλεγχος θερμοκρασίας
- ο Γενικός καθαρισμός Μετασχηματιστή
- ο Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας
- ο Μέτρηση γειώσεων προστασίας και λειτουργίας
- ο Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων και μετασχηματιστή με τάσης 10KV και δυνατότητα μέτρησης έως 20TΩ
- ο Μέτρηση ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή
- ο Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού
- ο Μέτρηση ρεύματος διέγερσης

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

- ο Έλεγχος λειτουργίας γενικού διακόπτη καθώς και των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υποσταθμού
- ο Έλεγχος λειτουργίας των οργάνων μέτρησης
- ο Έλεγχος λειτουργίας πυκνωτών
- ο Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών
- ο Γενικές ρυθμίσεις και συσφίξεις όπου είναι απαραίτητο
- ο Γενικός καθαρισμός πίνακα χαμηλής τάσης

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

- ο Γενικός καθαρισμός Πεδίου μεταγωγής
- ο Έλεγχος διακοπών και λίπανση αν χρειάζεται.

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Όλες οι αναφερόμενες μετρήσεις και οι ρυθμίσεις γίνονται με πιστοποιημένα / διακριβωμένα όργανα και από συνεργείο που διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία σε συντήρηση μέσης τάσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει Υ/Δ με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα αλλά και τον

εξειδικευμένο εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες συντήρησης.

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης με Μ/Σ ξηρού τύπου ισχύος τουλάχιστον 1.250 KVA, για το διάστημα 2021-2024.
3. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για τον έλεγχο των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών του Νοσοκομείου όργανα τα οποία θα πρέπει να εκτελούν τις παρακάτω μετρήσεις:
 - Μέτρηση αντίστασης πηνίων Μ/Σ
 - Μέτρηση Λόγου Μετασχηματισμού
 - Μέτρηση ρεύματος διέγερσης
 - Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με τάση 10KV (με ψηφιακό όργανο) το οποίο διαθέτει δυνατότητα μέτρησης αντίστασης έως 20TΩ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τις διακριώσεις των οργάνων που θα χρησιμοποιήσουν κατά την προσφορά τους, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο κατάθεσης της προσφοράς τους.

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο), λόγω της έκτασης της πολυπλοκότητας και της κρισιμότητας της εγκατάστασης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με γενική εμπειρία άνω των 10 ετών, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος και επιβλέπων υλοποίησης των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. Το συνεργείο συντήρησης θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον δύο αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες (κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων) οι οποίοι θα είναι υπό την επίβλεψη ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού μέλος ΤΕΕ. Ο μηχανικός και οι τεχνίτες θα έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο η οποία θα αποδεικνύεται από την τελευταία κατάσταση προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα πρέπει να έχουν εκτελέσει μαζί (απαιτείται συμφωνητικό και τιμολόγια) τουλάχιστον 3 εργασίες συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης με Μ/Σ ξηρού τύπου ισχύος τουλάχιστον 1.250 KVA, το διάστημα 2021-2024.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να γίνει αυτοψία στον χώρο του υποσταθμού για την οποία θα δοθεί σχετική βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία και θα συμπεριληφθεί στην προσφορά επι ποινή αποκλεισμού.
6. Με την ολοκλήρωση των εργασιών εκδίδεται πιστοποιητικό συντήρησης – ελέγχου, καθώς και προτάσεις για την βελτίωση του Υποσταθμού αν κριθεί απαραίτητο.
7. Για τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης, είναι απαραίτητη η διακοπή ηλεκτροδότησης για την επαναφορά της ηλεκτροδότησης θα δοθεί σχετική Υ/Δ από τον ανάδοχο προς τον ΔΕΔΔΗΕ.
8. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία Σαββατοκύριακο, επειδή τότε υπάρχουν λιγότερες ανάγκες σε ενέργεια.
9. Για τις εργασίες απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τεχνικών έργων τουλάχιστον 600.000,00€ από τον ανάδοχο.
10. Στην παρούσα συντήρηση δεν περιλαμβάνονται επιπλέον ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο λειτουργίας του Υποσταθμού. Περιλαμβάνονται όλα τα λοιπά έξοδα όπως μεταφορικά, εργαλεία, έξοδα προσωπικού, υλικά λίπανσης, καθαριστικά κτλ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ