



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 25/07/2024

Αρ. Πρωτ. 10609

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (3) 2024 & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (3) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι SUPPLIES: - 2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 32^η/18-06-2024 Θέμα 9^ο απόφαση του Δ.Σ. και η αρ. 7377/23-05-2024 απόφαση Διοικητή με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 1144/23-07-2024 με ΑΔΑ: ΨΖΗΠ46904Μ-ΤΑ0 ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (3) 2024 & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (3) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	5987	22/4/2024	Δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση πάγκου εργασίας νοσηλευτών στην Γυναικολογική Κλινική	1	1.300,00 €	1.300,00 €	24%	1.612,00 €	0863AN
2	6933	14/5/2024	Δαπάνη για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	1.500,00 €	1.500,00 €	24%	1.860,00 €	0879AN
3	6932	14/5/2024	Δαπάνη για την συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24%	1.240,00 €	0879AN
4	5628	16/4/2024	Δαπάνη για την προμήθεια μπαταρίας για την γεννήτρια του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	250,00 €	250,00 €	24%	310,00 €	1439AN
			ΣΥΝΟΛΟ			4.050,00 €		5.022,00 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 5.022,00 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/08/2024 ΩΡΑ 12:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότηρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους,

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση πάγκου εργασίας νοσηλευτών στην Γυναικολογική Κλινική.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση πάγκου εργασίας νοσηλευτών στην Γυναικολογική Κλινική.

Αναλυτικά οι εργασίες:

Πάγκος εργασίας σχεδιασμένος και επεξεργασμένος σε ειδικές διαστάσεις κατά παραγγελία.

Συνολικό μήκος κατασκευής 200εκ. Συνολικό πλάτος κατασκευής 83εκ. και συνολικό ύψος 112εκ.

Το ύψος του πάγκου θα είναι 80εκ. και στο μπροστινό μέρος θα υπάρχει υπερυψωμένο τμήμα κατά 32εκ. σαν κάλυψη και προστασία όσων θα υπάρχουν πάνω στον πάγκο.

Τοποθέτηση ραφιού στο κενό ανάμεσα στο έπιπλο και άνω μέρος κατασκευής.

Θα τοποθετηθούν κάθετα στηρίγματα (όσα κρίνονται αναγκαία) τόσο στον πάγκο όσο και στο υπερυψωμένο τμήμα.

Το μπροστινό μέρος της κατασκευής θα φέρει εσωτερική κλίση και όχι ορθή γωνία.

Στο κάτω και εσωτερικό μέρος του πάγκου θα τοποθετηθεί μεταλλική ράβδος ως υποπόδιο.

Η κατασκευή θα γίνει από λευκή μελαμίνη 18χιλ. με διπλά τεμάχια για ενίσχυση (στηρίγματα, οριζόντια τμήμα κλπ.). Περιμετρικά στο ψηλότερο σημείο του πάγκου θα τοποθετηθεί ξύλινο πηγάκι καφέ απόχρωσης για την εναρμόνιση της κατασκευής με τις υπάρχουσες των υπόλοιπων κλινικών.

A/A 2) Δαπάνη για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου αποτελούμενο από jokey, ηλεκτροκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα.

Αντικατάσταση μερών του συγκροτήματος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή:

Αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου ελαίου, αλλαγή φίλτρου πετρελαίου, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή αντιψυκτικού υγρού.

Αντικατάσταση της μπαταρίας του πετρελαιοκινητήρα 1 τμχ 12V-60 Ah.

Αντικατάσταση ρουλεμάν των δύο ηλεκτροκινητήρων και των αντλιών τους, όπως επίσης αντικατάσταση της σαλαμάστρας, καθάρισμα των αξόνων σε τόρνο και κατασκευή νέων αποστατικών δακτυλιδιών για τους άξονες.

Αντικατάσταση ρουλεμάν της αντλίας του πετρελαιοκινητήρα και της σαλαμάστρας.

Αντικατάσταση της μεμβράνης του δοχείου διαστολής 500 lt.

Επιθεώρηση του συγκροτήματος και του χώρου εγκατάστασης για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αντικανονικές συνθήκες, δηλαδή: έλεγχος διαρροών (λαδιού, καυσίμου, ψυκτικού υγρού), έλεγχος διαρροών καυσαερίων από αγωγό καυσαερίων, έλεγχος σε ασταθείς συνδέσεις και στηρίξεις (σύσφιξη αυτών), οπτικοακουστικός έλεγχος του πυροσβεστικού συγκροτήματος σε υπερβολικούς κραδασμούς σε κινητά μέρη και ασυνήθιστους θορύβους (κατά τη λειτουργία), έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων, έλεγχος εντάσεων ιμάντων κίνησης αν χρήζει αντικατάσταση σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή, έλεγχος αντλίας καυσίμου και μπέκ ψεκασμού, έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών (τάση φόρτισης VDC), έλεγχος πίνακα αυτοματισμού του πυροσβεστικού συγκροτήματος, έλεγχος διαρροών αντλίας jokey, έλεγχος διαρροών αντλίας ηλεκτροκινητήρα, έλεγχος διαρροών αντλίας πετρελαιοκινητήρα, έλεγχος βανών, έλεγχος θέσης και ρύθμιση πιεζοστατών του πυροσβεστικού συγκροτήματος, έλεγχος πίεσης αεροφυλακείου, έλεγχος πιέσεων δικτύων κεντρικού διανομέα, δικτύου sprinkler και δικτύου φωλεών, έλεγχος σωστής λειτουργίας και δοκιμή του σταθμού ελέγχου των κλάδων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, έλεγχος χρόνου εκκίνησης λειτουργίας jokey - έλεγχος χρόνου εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα - έλεγχος χρόνου εκκίνησης λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς), καθαρισμός του ψυγείου νερού εξωτερικά του πετρελαιοκινητήρα, έλεγχος εύκαμπτων σωλήνων εισαγωγής και εξαγωγής του ψυγείου νερού αν χρήζει αντικατάσταση σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή, απεγκατάσταση – αποσύνδεση ντεπόζιτου πετρελαίου πλύσιμο αυτού εσωτερικά και επανασύνδεση, γενικός καθαρισμός του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Με το πέρας της συντήρησης θα πρέπει να γίνει γενική δοκιμή του πυροσβεστικού συγκροτήματος, ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη κατάσβεσης.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει με το πέρας των άνωθεν συντηρήσεων και εργασιών αναλυτικά δελτία έργου.

A/A 3) Δαπάνη για την συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Οι εργασίες συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (400V 60KVA 50HZ) που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

Αντικατάσταση μερών του συγκροτήματος σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή:

- Αλλαγή λαδιών

- Αλλαγή φίλτρων ελαίου
- Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
- Αλλαγή φίλτρων αέρα
- Αλλαγή αντιψυκτικού υγρού
- Αντικατάσταση της πλακέτας του φορτιστή της μπαταρίας (12V-100AH) η οποία βρίσκεται εντός του ηλεκτρικού πίνακα μεταγωγής της γεννήτριας.
Επιθεώρηση του συγκροτήματος για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αντικανονικές συνθήκες, δηλαδή:
- Έλεγχος διαρροών (λαδιού, καυσίμου, ψυκτικού υγρού)
- Έλεγχος διαρροών καυσαερίων από αγωγό καυσαερίων
- Έλεγχος σε ασταθείς συνδέσεις και στηρίξεις (σύσφιξη αυτών)
- Οπτικοακουστικός έλεγχος του Η/Ζ σε υπερβολικούς κραδασμούς σε κινητά μέρη και ασυνήθιστους θορύβους κατά τη λειτουργία)
- Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
- Έλεγχος εντάσεων ιμάντων κίνησης
- Έλεγχος αντλίας καυσίμου και μπέκ ψεκασμού
- Έλεγχος θερμοστάτη κινητήρα
- Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών (τάση φόρτισης VDC)
- Καθαρισμός του ψυγείου νερού εξωτερικά
- Καθαρισμός του πετρελαιοκινητήρα εξωτερικά
- Καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων
- Έλεγχος πίνακα αυτοματισμού του Η/Ζ
- Έλεγχος πίνακα αυτόματης και χειροκίνητης μεταγωγής και ηλεκτρικές συνδέσεις
- Έλεγχος γείωσης Η/Ζ

Με την αποπεράτωση των εργασιών, θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο διακοπή ρεύματος, ώστε να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία της μεταγωγής και να γίνουν διορθώσεις ή ρυθμίσεις, εάν αυτό απαιτηθεί.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει με το πέρας των άνωθεν συντηρήσεων και εργασιών αναλυτικά δελτία έργου.

A/A 4) Δαπάνη για την προμήθεια μπαταρίας για την γεννήτρια του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την προμήθεια μιας μπαταρίας BOSCH SILVER PLUS 12V - 100AH - 830A (EN) για την γεννήτρια του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου προς αντικατάσταση.

Η υπάρχουσα μπαταρία έχει να αντικατασταθεί πάνω από 3 χρόνια και πλέον δεν τροφοδοτεί τη γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ